



Градска општина  
**КОСТОЛАЦ**

Боже Димитријевића 13 • 12208 Костолац • Србија • Тел: +381 12 241 830 • Факс: + 381 12 241 830

## ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 10/2016

**Питање 1:** Да ли су прихватљива Уверења о оспособљености заваривача издата у складу са стандардима СРПС ЕН 287-1 и/или СРПС ЕН ИСО 9606-1?

Обзиром да је предмером машинских радова предвиђена само монтажа цеви и цевних елемената, да ли је прихватљиво да Уверења која достављамо покривају израду сучеоно заварених спојева (BW) на цевима (Т) групе 1.1 (P235GH и P265GH) уз коришћење целулозних (С) и рутилних (R) електрода као додатног материјала? Напомињемо да уверења издата у складу са стандардом СРПС ЕН ИСО 9606-1 не садрже квалитет тј. групу основног материјала као битан елемент опсега уверења.

**Одговор:** Како је стандард СРПС ЕН ИСО 9606-1 заменио стандард СРПС ЕН 287-1, а који је био у складу са правилницима који се односе на безбедан пренос под притиском, Комисија је мишљења да су уверења о оспособљености заваривача која покривају било који од поменутих стандарда прихватљива.

**Питање 2:** Да ли је прихватљиво за испуњавање додатних услова то да један заваривач поседује два Уверења, по један за BW и FW, односно да Вам се доставе по два уверења за двојицу заваривача?

**Одговор:** Прихватљиво је да један заваривач поседује више захтеваних уверења.

У Костолцу 10.06.2016. год.

Комисија за ЈН 10/2016