



Градска општина
КОСТОЛАЦ

Боже Димитријевића 13 • 12208 Костолац • Србија • Тел: +381 12 241 830 • Факс: + 381 12 241 830

ПОЈАШЊЕЊЕ (3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 4/2017

Питање 1: Молимо вас да нам разјасните следећу позицију из предмера и предрачуна : Набавка, транспорт и уградња бетонских плоча, виброливених $d=5\text{cm}$. Плоче набавити у црвено сивој боји дим: 30/30/5 или 20/20/5 у договору са инвеститором. У цену урачунати фуговање кварцним песком. 1024m².

Питање: На којој подлози се постављају горе поменуте плоче, то јест да ли преко подлоге од каменог агрегата 0-31,5мм треба још нека фракција, која и у којој дебљини?

Одговор: Поменуте плоче се постављају преко каменог агрегата који сте навели и нема потребе за додатном фракцијом као подлогом.

Питање 2: Код техничке спецификације у делу Горњи строј, редни број 8. пише да се уграђује виброливене плоче дебљине 5 цм, занима нас да ли могу да се уграде плоче вибропресоване дебљине 6 цм?

Одговор: Не. Вибропресоване плоче нису естетски идентичне са виброливеним плочама, које захтева пројекат.

У Костолцу 13.02.2017. год

Комисија за ЈН 4/2017