



Градска општина
КОСТОЛАЦ

Боже Димитријевића 13 • 12208 Костолац • Србија • Тел: +381 12 241 830 • Факс: + 381 12 241 830

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 4/2015

Питање 1: На страни 27. тендерске документације у Моделу уговора, члан 17. (средства финансијског обезбеђења) навели сте да се на дан закључења уговора преда банкарска гаранција за добро извршење посла. Обзиром да банка тражи потписан уговор кад издаје банкарску гаранцију у ту сврху, молимо Вас да одредите рок за доставу такве гаранције, нпр. 10 дана од дана потписивања уговора.

Одговор: Комисија је мишљења да је предложени рок за доставу банкарске гаранције за добро извршење посла од 10 дана након закључења уговора прихватљив, те ће приликом уговарања по предметној јавној набавци тај рок бити унет у члан 17. уговора.

Питање 2: На страни 35. тендерске документације – Образац техничке спецификације, тачка 7. у опису наводите да су то метални редуцири. Молимо да нам одговорите да ли су то предизоловани редуccionи комади?

Одговор: Не. Наведени метални редуцири нису предизоловани.

Питање 3: На страни 36. тендерске документације – Образац техничке спецификације, тачка 10. навели сте димензије јастука 675x1000x60 mm. Обзиром да је код јастука ширина једног ребра 60 mm, наше питање је да ли могу да се испоручују јастуци димензија 660x1000x60 mm?

Одговор: Да. С обзиром на веома малу разлику, Комисија је мишљења да су и јастуци димензија 660x1000x60 mm прихватљиви.

У Костолцу 10.06.2015. год.

Комисија за ЈН 4/2015