



Градска општина
КОСТОЛАЦ

Боже Димитријевића 13 • 12208 Костолац • Србија • Тел: +381 12 241 830 • Факс: + 381 12 241 830

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 22/2014

Питање: Због чега се тражи пумпа за испитивање на хладни водени притисак до 60 бара. када се испитивања врше на нижим притисцима – 16 бара?

Одговор: Више година уназад, за испуњеност услова довољног техничког капацитета понуђача, у свим јавним набавкама чији су предмет били радови на изградњи цевовода за ширење топлификационе мреже у Градској општини Костолац, између осталог, захтевана је и **пумпа за испитивање на хладни водени притисак до 60 бара**, те наручилац остаје и даље при томе. Овај услов је одређен од стране стручних лица као додатни услов наручиоца у складу са чл.76 ЗЈН који понуђач мора да испуни. Подсећамо да услов довољног техничког капацитета у заједничкој понуди понуђачи испуњавају заједно, односно довољно је да један од учесника у заједничкој понуди испуњава дати услов.

У Костолцу 19.09.2014. год.

Комисија за ЈН 22/2014